

הארקות ואמצעי הגנה בפני חי שמול במתח עד 1,000 וולט

נוכחות חשמלאי בעת שימוש במיתקן המוגן באמצעות זינה צפה

? בתקנת משנה 2(ג) בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חי שמול עד 1,000 וולט) נקבע:

"לא יתכן אדם אמצעי הגנה בפני חי שמול, לא יתקינם, לא יבדוק אותם ולא יפקח על התקנתם, אלא אם כן הוא חשמלאי".

בתקנת משנה 52(א) בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חי שמול עד 1,000 וולט), הדנה בזינה צפה כאמצעי הגנה בפני חי שמול, נקבע:

"משגוח יהיה בפיקוחו של חשמלאי; אמינות פעולת המשגוח תיבדק מזמן לזמן בפרקי זמן סבירים; תוצאות הבדיקה יירשמו ויישמרו בידי בעל המיתקן או מחזיקו".

ואילו, בתקנת משנה 52(ב) בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חי שמול עד 1,000 וולט) נקבע:

"על אף האמור בתקנה 2 מותר שבדיקה כאמור בתקנת משנה 52(א) תבוצע בידי אדם שאינו חשמלאי".

נשאלת השאלה: האם שימוש במיתקן תעשייתי/צבאי המוגן באמצעות זינה צפה מחייב נוכחות צמודה של חשמלאי?

! תשובת הוועדה

לא נדרשת נוכחות צמודה של חשמלאי.