

העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתוח נמוך

מידות המרחקים בטבליות מקדמי תיקון של העמסת כבלים

בטבליות 5-7 שבתוספת הראשונה של תקנות החשמל (העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתוח נמוך) מופיעים מקדמי תיקון לחישוב הדיזון המתמיד המכבי של כבלים, כתלות במרחקים בין כבלים או צינורות המותקנים באדמה. המרחקים מצוינים ביחידות מידת סנטימטרים.

לטעתן השאלה, נפלה טעות ביחידות המידה, ובמקרה "סנטימטרים" צריך להיות רשום "밀ימטרים".

! תשובה הוועדה

אין טעות, והערכים הם אכן בסנטימטרים. ערכים אלו מבוססים על ה-IEC (שם הם כתובים כיחידות מידת של "מטרים").

עם זאת, נפלה טעות בכותרות של טבלה 7 כלהלן:
בעמודה הראשונה כתוב:

"מספר קבוצות של צינורות" וצ"ל: "מספר צינורות".

בראש העמודות שבמהרש כתוב:

"מרוחק בין הקבוצות של הצינורות..." וצ"ל: "מרוחק בין הצינורות...".

אנא שים לב לתקנות משנה 6(ה):

"מתכן בעל רישון חשמלי מהנדס רשאי לסתות מערכיהם המתקבלים מהנוכחות שבתקנה זו, בתנאי שהוא מבסס את חישובי על תנאי ההתקנה וההעמסה של המעל או הקו".