

18-06

מתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות

חדר חשמל בבניין רב קומות

בתקנת משנה 13 (ב) בתקנות החשמל (מתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות) נקבע:
"מתקן חירום יוזן מלוח חירום בלבד, שמותקן בחדר חשמל..."

האם בבניין רב קומות שאין בו צורך בחדר חשמל, ניתן לייעד נישה ייעודית בעלת דלתות עמידות אש, להתקנת לוח החירום בתוכה, במקום להקצות להתקנת הלוח חדר חשמל גדול ומיותר?

תשובת הועדה

גודל החדר תלוי בממדי הציוד המותקן בחדר. מידות החדר ייקבעו בהתאם לתנאים המפורטים בתקנה 6 של תקנות החשמל (מתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות).
לכן כל חלל העונה על הדרישות הנ"ל נחשב לעניין זה כחדר.

יש למקם דף זה אחרי דף 18-05