

החלפת נורות ומדלקים של נורות בבית חולים

? כמנהל אחזקה בארגון מוסדי גדול התלבטתי בשאלה, האם לאדם שאינו בעל רישיון לביצוע עבודות חשמל (אדם שאינו חשמלאי) מותר להחליף נורות ומדלקים (סטטררים) של נורות פלואורניות.

מעיון בחומר המתפרסם באתר האינטרנט של המוסד לבטיחות ולגיהות עולה, שאין מניעה לכך שמי שאינו חשמלאי יחליף נורה או מדלק של נורה פלואורנית, ובלבד שביצוע העבודה אינו מחייב שימוש בכלי ייעודי, והמבצע נוקט את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים, כולל ניתוק הזינה לנורה בטרם ביצוע ההחלפה.

אודה על קבלת הבהרות בנושא.

! **תשובת הוועדה**
החלפת נורה – אם לצורך החלפת הנורה לא נדרש שימוש בכלי ייעודי, יכול לבצע את החלפת הנורה גם מי שאינו חשמלאי. יחד עם זאת, אם במהלך החלפת הנורה עולה הצורך בהחלפת גוף התאורה עצמו, תבוצע החלפת גוף התאורה בידי חשמלאי בלבד.

החלפת מדלק של נורה פלורוצנטית – אם לצורך החלפת מדלק של הנורה לא נדרש שימוש בכלי ייעודי ואין צורך לפתוח את גוף התאורה, לשם גישה לתא האבזרים, יכול לבצע את החלפת המדלק גם מי שאינו חשמלאי. אם לצורך החלפת מדלק של הנורה נדרש שימוש בכלי ייעודי, או שיש צורך לפתוח את גוף התאורה לשם גישה לתא האבזרים, צריכה החלפת המדלק להתבצע בידי חשמלאי בלבד.

כדאי לציין, שהחלפת המדלק או החלפת הנורה צריכות להתבצע לאחר הפסקת הזינה אליהם, כנדרש בתקנה 9 בתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), המחייבת ביצוע עבודות תיקון ותחזוקה רק לאחר ניתוק המכשיר/ מייצור ממקור הזינה.